



NOTE:

- Pavimento predisposto per passaggio interno con transpallet;
- Pannelli in lana EI 120
- **IMPIANTO ATEX**
- 2 ingressi elettrici: 1 da 3,5 KW per alimentare le 10 prese elettriche, 1 da 3,5 KW per le 3 prese esterne

LAMIERA ZINCATA	PANNELLO BASAMENTO	sp. --- mm	---
	PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 55 mm	
TIPO DI LEGNO		CEMENTO	
COLORE STRUTTURA		RAL 9002 - PIGRECO	
STATO DISEGNO		SCALA	
004		1:30	
003	Revisione	23/03/2023	NUMERO DISEGNO
002	Revisione	10/03/2023	PG 4079
001	Revisione	02/03/2023	CLIENTE
000	Emissione	28/02/2023	
 PIGRECO group		PIGRECO GROUP SRL Via A.Volta, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it	
		 F-GAS CERTIFICATION	 CE <small>1372-CPR-3064</small>

- centralino composto da:
- 1 sezionatore GQ 2P 20A
 - 2 interruttori MTD 2P 16A a protezione delle prese
 - 1 interruttore MTD 2P 16A a protezione della luce